

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Brandmæssigt egnet teltdug.

**BETEGNELSE:**  
**Naizil teltdug**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Naizil S.p.A  
Via Pontarola, 17  
I-35011 Campodarsego (PD)  
Telefon +39 049 55 66 555  
Telefax +39 049 55 66 660 .

**MÆRKNING:**

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Naizil) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:  
- samme sagsnummer  
- udstedelsesdato 2007-02-21  
- udløbsdato 2010-01-01

**BESKRIVELSE:**

Naizil teltdug består af polyesteræv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i baner med bredde fra 1500 mm til 3300 mm og med følgende specifikationer:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Anvendelse
Naizil PS Cover	polyester 1100 dtex	0,55	670	stel- eller luftbåret telt
Naizil Green Cover	polyester 1100 dtex	0,45	520	stel- eller luftbåret telt
Naizil Big Cover	polyester 1100 dtex	0,75	900	stel- eller luftbåret telt
Naizil Plus Cover	polyester 1650 dtex	0,95	1085	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sole Plast	polyester 550 dtex	0,35	420	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sport Cover	polyester 1100 dtex	0,60	720	stel- eller luftbåret telt
Naizil Best Cover	polyester 1100 dtex	0,64	750	stel- eller luftbåret telt
Naizil Pantel ADR	polyester 1100 dtex	0,70	900	stel- eller luftbåret telt
Naizil PS ADR	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt
Naizil Strong Cover	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt
Naizil Extra Cover	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt

Tolerance: ± 5 % på alle værdier

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pantel ADR PS ADR, Strong Cover og Extra Cover opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pnatel ADR, PS ADR, Strong Cover og Extra Cover teltdug godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Udstedt: 2010-03-02

Gyldig til: 2013-01-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.



Thomas Bruun



Naizil S.p.A  
Via Pontarola, 17  
I-35011 Campodarsego (PD)

Your ref.:  
Francesca - Export Department

Our ref.:  
MK 6.10/1591

Date:  
2010-03-02

### MK-approval of Naizil tents

Please, find enclosed the MK-approval of the above.

The approval has been issued on the basis of the following documents:

Your letter dated 2010-02-01

Inspection agreement dated 2004-03-19 with the Norwegian Fire Research Laboratory.

According to the conditions stated in the approval the inspection agreement with Norwegian Fire Research Laboratory must be maintained.


With regard to the legal effects of the approval we refer to The Ministry of Housing's circular dated 1986-08-20 on the approval schemes, especially clauses II and IV of the circular.

We draw your attention to the fact that the approval can be amended or withdrawn before its natural expiration if new conditions are introduced or if conditions in the area are amended or discontinued, if the material or the construction is changed in such a way that it influences the conditions mentioned in the approval, if through inspection or in any other way it is proved that the material or the structure does not meet the requirements of the approval any longer, or if unacceptable inconveniences appear through the use of the material or the structure.

As it appears from the approval it is limited in time. It you wish to renew the approval please forward an application to us **6 months before the expiry of the approval.**

The material or the structure should only be mentioned as MK-approved in connection with the file number of the approval. The approval may not be quoted in extracts.

Respectfully yours  
DS Certificering A/S

  
Thomas Bruun  
ETA-Danmark